



## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:


### Produkt:

Gummikvalité  
Gummimaterial

WC  
EPDM enligt EN 681-1

### Förpackning:

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Dimension  
Typgodkännandets nummer  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

IBECO AB, Borlänge  
Se ovan  
IBECO radon- & vattentätning  
nr/datum  
DN XX  
C900992  
  
1002  
RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 7F014152-1, 9F019135 och 1218070 från RISE.

## Kommentarer

Produkten uppfyller funktionskrav för täthet och beständighet genom provningar nedan:  
Alkalibeständighet och åldringsbeständighet 50 år vid ingjutning i betong.  
Gummimaterial uppfyller kraven mot SS-EN 681-1 WC.  
Provtryckning vid 100 Pa över- respektive undertryck.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-04-14.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric